

KALİTE KONTROL RAPORU

QUALITY CONTROL REPORT

TARİH/DATE - RAPOR NO.
22.02.2025 / 047

FİRMA ADI COMPANY NAME	ZENO BAKIR-METAL ELK.SAN. TİC.	EBAT Dimensions	80 x 10
ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ELEKTROLİTİK BAKIR LAMA ELECTROLYTIC COPPER BUSBAR	PARTİ MİKTARI Quantity	
ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TS 435 Cu-ETP R280	80 X 10	RD

KİMYASAL BİLEŞİM

Chemical Specification

ELEMENTLER Elements	Cu	Pb	Ag	P	Bi	O	Kalan Remaining
STANDART % BİLEŞİM DEĞERİ Standart Results (%)	99,900	0,005	-	-	-	0,040	0,055
ÖLÇÜLEN DEĞER Final Test	99,989	-	-	-	-	-	0,011

ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS	STANDART DEĞERLER Standard Values		ÖLÇÜLEN DEĞERLER Final Test Results
	DEĞER Value	TOLERANS Tolerance	
GENİŞLİK (mm) Width	80	±0,25	80,15
KALINLIK (mm) Thickness	10	±0,12	10,04
BOY (mm) Size	---	---	---
ÇEKME MUKAVEMETİ (MPa) (min.) Tensile Strength	280	---	---
KOPMA UZAMASI (%) (min.) Elongation	10	---	---
SERTLİK (HB) (min.max.) Hardness	85-110		95,89
SAFLIK (%) (min.) Purity	99,900		99,989
ELEKTRİK İLETKENLİĞİ (MS/m) (min.) Electrical Conductivity	56	---	56
HACİMSEL ÖZDİRENÇ (Ωxmm ² /m) (max.) Volume Resistivity	0,01786	---	0,01786



Yukarıda belirtilen malzemelerin son kontrolünü yaptığımızı ve kalite kontrol raporunun doğru olduğunu bilgilerinize sunarız.
We approve the above mentioned material subjected to final inspection and test and measured values given.
Web:www.kucukarstanlar.com